

广东福尔电子有限公司水污染源在线监测系统验收意见

2025 年 8 月 7 日，广东福尔电子有限公司根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求，组织相关人员对广东福尔电子有限公司水污染源在线监测系统进行现场检查和验收。参加验收的有广东福尔电子有限公司（业主单位）、广东环科技术咨询有限公司（验收报告编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（比对验收监测单位）等单位的代表，并特邀 3 名专家组成验收小组（名单附后）。与会代表听取了业主单位对广东福尔电子有限公司水污染源在线监测系统的安装、运行、联网等情况汇报，现场检查了监测站房及设备装置，审阅核查有关材料，经认真讨论、审议，形成如下验收意见：

一、自动监控设施基本情况

广东福尔电子有限公司于 2025 年 7 月完成了出水口流量水污染源在线监测系统的安装调试。流量自动监控设备为杭州美控自动化技术有限公司生产。流量在线监控系统设备的选型、安装、数据采集和联网传输符合国家和省相关规范的要求。广东福尔电子有限公司委托广东众惠环境检测有限公司完成了比对验收监测，监测结果显示，出水口流量比对

检测结果符合《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ354-2019)等相关规范的要求,监测方法及测量过程参数设置也符合《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)安装技术规范》(HJ353-2019)的要求。

二、自动监控设施运行情况


该自动监控设施经调试投运后,性能检测符合相关要求,现场检查运转正常,建立有相应的自动监控设施管理制度和运行台账。

三、验收意见

广东福尔电子有限公司执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定,安装的出水口流量水污染源在线监测系统基本符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》要求,验收组同意通过。

建议加强管理和维护,严格执行《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求,认真落实数据管理、运行台账和质控等管理制度,做好数据溯源记录工作,确保该自动监控设施正常运转。

验收组成员:


2025年8月7日

附表 广东福尔电子有限公司水污染源在线监测系统验收专家信息表

序号	姓名	工作单位	职位/职称	联系电话	备注
1	郑英富	广东福尔电子有限公司	生产经理	15113677181	业主单位
2	韦厚天	广东福尔电子有限公司	生产总监	18924389261	业主单位
3	周颖珊	广东环科技咨询有限公司	技术员	18022812260	验收报告编制单位
4	潘冠超	广东众惠环境检测有限公司	技术员	13005672801	比对验收监测单位
5	胡蓝天	信宜环保信息中心	工程师	13432324258	专家
6	梁华炎	广东省茂名生态环境监测站	高级工程师	13828696996	专家
7	潘日华	/	高级工程师	13509926099	专家