



废水污染源自动监测设备 验收比对检测报告

报告编号: YSB2025102504

委托单位: 广州市绿创环境科技有限公司

被测单位: 茂名市茂南区科桦电镀有限公司

运营单位: 广州凯粤环境科技有限公司

报告日期: 2025 年 11 月 11 日



广东西江检测技术有限公司

GUANGDONG XIJIANG TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.



检测报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关环境检测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告涂改无效，无报告审核、签发人签字无效，无本公司检验检测报告专用章、骑缝章、计量认证  章无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理。对性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
5. 由委托单位送检的样品，仅对送检样品检测数据负责。
6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司通讯资料：

地址：广东省肇庆市高要区南岸文峰路 17 号（西江环保大楼 3~6 楼）

邮编：526100

电话：0758—8399363

报告编号: YSB2025102504

一、检测目的

废水在线监测系统验收比对检测。

二、验收比对依据

- (1) 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019;
- (2) 《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)验收技术规范》HJ 354-2019;
- (3) 《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)运行技术规范》HJ 355-2019;
- (4) 《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)数据有效性判别技术规范》HJ 356-2019。

三、评价标准

参照 HJ 354-2019 中要求进行验收比对监测, 所有项目的结果应满足表 1 的要求。

表 1 验收标准

仪器名称	验收项目		指标限值
COD _{Cr} 水质 在线分析仪	24h 漂移 (80%量程上限值)		±10% F.S.
	准确度	有证标准溶液浓度<30 mg/L	±5 mg/L
		有证标准溶液浓度≥30 mg/L	±10 %
	实际水样比对	实际水样 COD _{Cr} <30 mg/L (用浓度为 20~25 mg/L 的有证标准样品替代实际水样进行测试)	±5 mg/L
		30 mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <60 mg/L	±30 %
		60 mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <100 mg/L	±20 %
		实际水样 COD _{Cr} ≥100 mg/L	±15 %

四、检测概况

表2 检测概况表一览表

排污企业名称	茂名市茂南区科桦电镀有限公司		
采样人员	蔡健强、李汉森	采样日期	2025-10-27
工况	正常	测试项目	化学需氧量

五、监测结果

表 3 水污染源在线监测系统（化学需氧量）比对监测结果表

排污企业名称			茂名市茂南区科桦电镀有限公司		现场设备监测日期		2025-10-27			
测点名称			污水排放口（DW001）		样品类型		废水			
测试项目			化学需氧量		自动仪器测量范围		0-200 mg/L			
24h 漂移										
测试时间			RD _{max} 测试值		指标限值		结果评定			
2025-10-26 10:24~2025-10-27 10:00			-7.5 %		±10% F.S.		合格			
实际水样测试										
样品编号		在线测试时间		在线测试结果(mg/L)		比对仪器测定值 (mg/L)	绝对误差 (mg/L)	指标限值 (mg/L)	结果 评定	
				单次测定	均值					
替代样 1		2025-10-27	20:15	23.9	24.8	25.0	-0.2	≤±5	合格	
			20:59	25.7						
替代样 2			21:42	24.7	23.6	25.0	-1.4	≤±5	合格	
			22:25	22.6						
替代样 3			23:08	22.4	22.4	25.0	-2.6	≤±5	合格	
			23:51	22.5						
准确度										
标准样品		在线测试时间		在线测试结果(mg/L)		标准值 (mg/L)	相对误差 (%)	绝对误差 (%)	指标 限值	结果 评定
				单次测定	均值					
高标（COD1024-02）		2025-10-27	10:59	166	162	160	1.2	/	≤±10 %	合格
			11:43	162						
			12:27	159						
低标（COD1024-01）			13:17	26.7	27.0	25.0	/	2.0	≤±5 mg/L	合格
			14:01	28.1						
			16:13	26.2						
自动分析仪技术说明										
仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		生产商		方法		检出限
COD _{cr} 水质在线自动监测仪		SVL-COD（cr）		0011250071		广东世绘林科技有限公司		重铬酸钾氧化分光光度法		/
比对结论		化学需氧量的24小时漂移值、实际水样比对结果与准确度比对符合依据里的相关技术规范的一致性要求。								

报告编号: YSB2025102504

备注: 化学需氧量低浓度标样 COD1024-01 为 25.0 mg/L (自配), 高浓度标样
COD1024-02 为 160 mg/L (自配), 替代样浓度 COD1024-01 为 25.0 mg/L (自配)。

****报告结束****

编 制: 梁钰莹

梁钰莹

审核: 谭之力

谭之力

签发人: 黎秀娥

黎秀娥

签发日期:

2025.11.11

