

水污染源在线监测系统验收 比对监测报告

(青创) 环境检测验字 (2026) 第 BD080002 号

委托单位： 广东蓝蜻蜓环保科技有限公司

受测单位： 化州市食品企业集团下郭食品公司

运行单位： 广东蓝蜻蜓环保科技有限公司

报告日期： 2026 年 08 月 20 日

广东青创环境检测有限公司

(加盖监测业务专用章)

监测报告说明

- 1 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及“CMA”章无效。
- 2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
- 3 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4 本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 5 本报告自批准之日起生效。



青创检测
QINGCHUANG JIAN CE

本公司通讯资料：

单位名称： 广东青创环境检测有限公司

地址： 广东省江门市江海区云沁路 137 号 1 栋 10 楼

邮政编码： 529000

电话： 0750-3396606

传真： 0750-3396606

一、前言

化州市食品企业集团下郭食品公司位于化州市河西产业集聚区南耙档岭 S284 省道。经营范围：初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售等。

化州市食品企业集团下郭食品公司在废水处理设施排放口位置安装了如下水污染源在线监测系统（设备）：

表 1-1 水污染源在线监测系统（设备）一览表

仪器型号	仪器名称	仪器编号	数量	生产厂家	备注
WQ1000	COD 水质在线自动分析仪	01045917	1 套	深圳市正奇环境 科技有限公司	排放口
WQ1000	氨氮水质在线自动分析仪	00045947	1 套		
WQ1000	总磷水质在线自动分析仪	13045972	1 套		
WQ1000	总氮水质在线自动分析仪	11045203	1 套		
WQ3000-pH	pH 在线分析仪	F1202608018	1 套		
WL-1A2	流量计	2610871	1 套		

广东青创环境检测有限公司于 2026 年 08 月 17 日对该公司安装的水污染源在线监测系统进行了比对验收监测。

二、依据

- (1) HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》；
- (2) HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）安装技术规范》；
- (3) HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）验收技术规范》；
- (4) HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范》；
- (5) HJ 356-2019 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）数据有效性判别技术规范》；
- (6) 《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》（中国环境监测总站，2010 年 8 月）；

- (7) HJ 377-2019 《化学需氧量 (COD_{Cr}) 水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》；
- (8) HJ 101-2019 《氨氮水质自动分析仪技术要求》；
- (9) HJ828-2017 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》；
- (10) HJ535-2009 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》；
- (11) GB/T11893-1989 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》；
- (12) HJ636-2012 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》；
- (13) HJ494-2009 《水质采样技术指导》；
- (14) HJ1147-2020 《水质 PH 的测定电极法》；
- (15) HJ 15-2019 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》。

三、评价标准

参照 HJ354 中要求进行验收比对监测，所有项目的结果应满足表 3-1 的要求。

表 3-1 实际水样比对试验考核指标要求

仪器名称	验收项目		指标限值
化学需氧量 (COD _{Cr})	24h 漂移 (80%工作量程上限值)		±10%F.S.
	准确度	有证标准溶液浓度 < 30mg/L	±5mg/L
		有证标准溶液浓度 ≥ 30mg/L	±10%
	实际水样比对	COD _{Cr} < 30mg/L 时, 用浓度为 20~25mg/L 的标准样品代替实际水样进行测试	±5mg/L
		30mg/L ≤ COD _{Cr} < 60mg/L	±30%
		60mg/L ≤ COD _{Cr} < 100mg/L	±20%
		COD _{Cr} ≥ 100mg/L 时	±15%
总磷 (TP)	24h 漂移 (80%工作量程上限值)		±10%F.S.
	准确度	有证标准溶液浓度 < 0.4mg/L	±0.06mg/L
		有证标准溶液浓度 ≥ 0.4mg/L	±10%
	实际水样比对	TP < 0.4mg/L 时, 用浓度为 0.3mg/L 的有证标准样品代替实际水样进行测试	±0.06mg/L
		TP ≥ 0.4mg/L 时	±15%



仪器名称	验收项目		指标限值
pH 水质自动分析仪	24h 漂移		±0.5
	准确度		±0.5
	实际水样		±0.5
氨氮 (NH ₃ -N)	24h 漂移 (80%工作量程上限值)		±10%F.S.
	准确度	有证标准溶液浓度 < 2mg/L	±0.3mg/L
		有证标准溶液浓度 ≥ 2mg/L	±10%
	实际水样比对	NH ₃ -N < 2mg/L 时, 用浓度为 1.5mg/L 的有证标准样品代替实际水样进行测试	±0.3mg/L
		NH ₃ -N ≥ 2mg/L 时	±15%
总氮(TN)	24h 漂移 (80%工作量程上限值)		±10%F.S.
	准确度	有证标准溶液浓度 < 2mg/L	±0.3mg/L
		有证标准溶液浓度 ≥ 2mg/L	±10%
	实际水样比对	TN < 2mg/L 时, 用浓度为 1.5mg/L 的有证标准样品代替实际水样进行测试	±0.3mg/L
		TN ≥ 2mg/L 时	±15%
超声波明渠流量计	液位比对误差		12mm
	流量比对误差		±10%

四、企业运行情况

比对监测期间, 企业正在生产, 污水处理设施正在运行。

五、检测结果

表 5-1 废水在线监测设备比对检测结果表

排污企业名称		化州市食品企业集团下郭食品公司			现场检测日期		2026.08.17		
测点名称		排放口			实验室分析日期		2026.08.18		
工况		正常			样品类型		废水		
测试项目		COD _{Cr}			自动仪器测量范围		0~1000mg/L		
实际水样测试（单位：mg/L）									
样品编号	采样时间	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		实验室 测定值	绝对 误差	相对误 差(%)	标准 限值	结果 评定
			测定值	平均值					
BD20260817201 -1	10:57	11:00	16.416	14.29	10	-	-	COD _{Cr} < 30mg/L 时， 用浓度为 20~25mg/L 的标准样品 代替实际水 样进行测试	不作 判定
		12:00	12.163						
BD20260817201 -2	12:58	13:00	10.027	10.40	11	-	-		
		14:00	10.764						
BD20260817201 -3	14:58	15:00	8.758	9.21	10	-	-		
		16:00	9.663						
质控样品测定（单位：mg/L）									
质控样编号	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		标准品 浓度	绝对 误差	相对误 差(%)	标准 限值	结果 评定	
		测定值	平均值						
BYCOD20260813002	5:00	24.093	20.50	20.0	0.50	-	±5mg/L	合格	
	6:00	21.161							
	7:00	16.251							
BYCOD20260813003	8:41	895.986	896.39	900	-	-0.40	±10%	合格	
	9:31	880.202							
	10:08	912.985							
BYCOD20260813002	16:38	16.150	17.81	20.0	-2.19	-	±5mg/L	合格	
	17:15	16.985							
	19:39	20.296							
技术说明									
	方法		仪器名称		仪器型号	仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	HJ828-2017		滴定管		-	-		4mg/L	
自动仪器	重铬酸盐法		COD 在线监测仪		WQ1000	01045917		5mg/L	
比对结果	该企业生产污水排放口安装的废水在线监测设备符合考核指标的要求。								



青创检测
QINGCHUANG JIAN CE

NO. (2026) 第 BD080002 号

排污企业名称		化州市食品企业集团下郭食品公司			现场检测日期		2026.08.17		
测点名称		排放口			实验室分析日期		2026.08.18		
工况		正常			样品类型		废水		
测试项目		氨氮			自动仪器测量范围		0~90mg/L		
实际水样测试（单位：mg/L）									
样品编号	采样时间	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		实验室 测定值	绝对 误差	相对误 差(%)	标准 限值	结果 评定
			测定值	平均值					
BD20260817201 -1	10:57	11:00	0.291	0.28	0.292	-	-	NH ₃ -N< 2mg/L 时,用 浓度为 1.5mg/L 的有 证标准样品 代替实际水 样进行测试	不作 判定
		12:00	0.269						
BD20260817201 -2	12:58	13:00	0.282	0.28	0.281	-	-		
		14:00	0.271						
BD20260817201 -3	14:58	15:00	0.285	0.29	0.305	-	-		
		16:00	0.303						
质控样品测定（单位：mg/L）									
质控样编号		测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		标准品 浓度	绝对 误差	相对误差 (%)	标准 限值	结果 评定
			测定值	平均值					
BYNH3-N2026081300 2		5:00	1.518	1.50	1.5	0	-	±0.3mg/L	合格
		6:00	1.475						
		7:00	1.513						
BYNH3-N2026081300 3		8:00	76.516	77.16	81.0	-	-4.75	±10%	合格
		9:00	78.328						
		10:00	76.622						
BYNH3-N2026081300 2		16:37	1.631	1.62	1.5	0.12	-	±0.3mg/L	合格
		17:01	1.620						
		17:26	1.605						
技术说明									
	方法		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限
试验仪器	HJ535-2009		分光光度计		TU-1810		QC201608(D)		0.025mg/L
自动仪器	水杨酸盐分光光度法		氨氮在线监测仪		WQ1000		00045947		0.2mg/L
比对结果	该企业生产废水排放口安装的废水在线监测设备符合考核指标的要求。								

Qingchuang Environmental Test CO.,LTD

第 7 页共 16 页

江门市江海区云沁路137号1栋厂房10层

服务热线：0750-3396606

排污企业名称		化州市食品企业集团下郭食品公司			现场检测日期		2026.08.17		
测点名称		排放口			实验室分析日期		2026.08.18		
工况		正常			样品类型		废水		
测试项目		总磷			自动仪器测量范围		0~16mg/L		
实际水样测试（单位：mg/L）									
样品编号	采样时间	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		实验室 测定值	绝对 误差	相对误差 (%)	标准 限值	结果 评定
			测定值	平均值					
BD20260817201-1	10:57	11:00	2.344	2.34	2.31	-	1.36	±15%	合格
		12:00	2.339						
BD20260817201-2	12:58	13:00	2.324	2.33	2.28	-	2.17	±15%	合格
		14:00	2.335						
BD20260817201-3	14:58	15:00	2.355	2.36	2.35	-	0.60	±15%	合格
		16:00	2.373						
质控样品测定（单位：mg/L）									
质控样编号	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		标准品 浓度	绝对 误差	相对误差 (%)	标准 限值	结果 评定	
		测定值	平均值						
BYTP20260813002	5:00	2.509	2.52	2.5	-	0.97	±10%	合格	
	6:00	2.518							
	7:00	2.546							
BYTP20260813003	8:00	14.479	14.49	12.6	-	15.00	±10%	合格	
	9:00	14.493							
	10:00	14.499							
技术说明									
	方法		仪器名称		仪器型号	仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	GB 11893-1989		分光光度计		TU-1810	QC201608（D）		0.01mg/L	
自动仪器	钼酸铵分光光度法		总磷在线分析仪		WQ1000	13045972		0.02mg/L	
比对结果	该企业生产污水排放口安装的废水在线监测设备符合考核指标的要求。								



排污企业名称		化州市食品企业集团下郭食品公司			现场检测日期		2026.08.17		
测点名称		排放口			实验室分析日期		2026.08.19		
工况		正常			样品类型		废水		
测试项目		总氮			自动仪器测量范围		0~140mg/L		
实际水样测试（单位：mg/L）									
样品编号	采样时间	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		实验室 测定值	绝对 误差	相对误 差(%)	标准 限值	结果 评定
			测定值	平均值					
BD20260817201-1	10:57	11:00	14.334	14.32	14.0	-	2.30	±15%	合格
		12:00	14.311						
BD20260817201-2	12:58	13:00	14.089	14.24	14.1	-	1.01	±15%	合格
		14:00	14.396						
BD20260817201-3	14:58	15:00	14.145	14.42	14.0	-	2.99	±15%	合格
		16:00	14.693						
质控样品测定（单位：mg/L）									
质控样编号	测试时间 (08月17日)	水质分析仪数据		标准品 浓度	绝对 误差	相对误 差(%)	标准 限值	结果 评定	
		测定值	平均值						
BYTN20260813002	5:00	15.944	15.93	16.0	-	-0.46	±10%	合格	
	6:00	15.748							
	7:00	16.087							
BYTN20260813002	8:00	121.964	123.85	126	-	-1.71	±10%	合格	
	9:00	123.660							
	10:00	125.917							
技术说明									
	方法		仪器名称		仪器型号	仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	HJ636-2012		紫外分光光度计		TU-1810	QC201608(D)		0.05mg/L	
自动仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		总氮在线监测仪		WQ1000	11045203		0.05mg/L	
比对结果	该企业生产污水排放口安装的废水在线监测设备符合考核指标的要求。								



青创检测
QINGCHUANG JIAN CE

NO. (2026) 第 BD080002 号

排污企业名称		化州市食品企业集团下郭食品公司		现场检测日期		2026.08.17	
测点名称		排放口		实验室分析日期		2026.08.17	
工况		正常		样品类型		废水	
测试项目		pH 计		自动仪器测量范围		0-14	
实际水样测试							
测量时间	水质分析仪测定值	水质分析仪测定值平均值	实验室测定值	实验室测定值平均值	绝对误差	标准限值	结果评定
10:57	7.160	7.10	7.08	7.21	-0.11	±0.5	合格
	7.129		7.08				
12:58	7.107		7.20				
	7.094		7.22				
14:58	7.076		7.33				
	7.040		7.34				
质控样品测定							
质控样编号	测试时间	测试结果	平均值	标准品浓度	绝对误差	标准限值	结果评定
BYPH2026081 3002	5:00	4.012	4.01	4.00	0.01	±0.5	合格
	6:00	4.002					
	7:00	4.002					
BYPH2026081 3003	8:00	6.844	6.84	6.86	-0.02	±0.5	合格
	9:00	6.844					
	10:00	6.844					
技术说明							
	方法	仪器名称		仪器型号	仪器出厂编号		检出限
试验仪器	玻璃电极法	便携式 pH 计		pH818	QC201912(Y)		-
自动仪器	-	pH 在线监测仪		WQ3000-pH	F1202608018		-
比对结果	该企业生产污水排放口安装的废水在线监测设备符合考核指标的要求。						

Qingchuang Environmental Test CO.,LTD

第 10 页共 16 页

江门市江海区云沁路137号1栋厂房10层

服务热线：0750-3396606



排污企业名称	化州市食品企业集团下郭食品公司		现场检测日期	2026.08.17		
测点名称	排放口		实验室分析日期	2026.08.17		
工况	正常		样品类型	废水		
测试项目	流量		自动仪器测量范围	-		
液位比对误差						
测量时间	超声波明渠流量计 测定值（mm）	比对装置测定值 （mm）	液位比对误差 （mm）	比对误差最 大值（mm）	标准限值 （mm）	结果 评定
10:10	141	139.2	1.8	3.6	12	合格
10:12	143	141.3	1.7			
10:14	146	144.2	1.8			
10:16	147	143.4	3.6			
10:18	143	145.8	2.8			
10:20	132	135.3	3.3			
流量比对误差						
测量时间	超声波明渠流量计 测定值（m³）	比对装置测定值 （m³）	相对误差 （%）	标准限值		结果 评定
10:10-10:20	3.5565	3.518	-1.09	±10%		合格
10:20-10:30	3.2247	3.369	4.28	±10%		合格
10:30-10:40	2.9516	3.015	2.10	±10%		合格
技术说明						
	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号		检出限
试验仪器	仪器法	便携式超声波流量计	TZ-M850	QC202603(A)		-
自动仪器	超声波法	超声波明渠流量计	WL-1A2	2610871		-
比对结果	该企业污水处理系统污水标准排放口安装的废水在线监测设备符合考核指标的要求。					
备注	本检测报告中自动仪器测定值数据由委托方单位提供，本公司对此真实性不承担责任。					

六、24h 漂移结果

项目	COD _{Cr} (排放口)		标液编号	BYCOD20260813001	
序号	测试时间		数值	漂移结果 RD	
				代号	漂移值 (%)
1	2026.8.15	8:00	803.475	X ₀	802.12
2	2026.8.15	9:00	813.617		
3	2026.8.15	10:00	789.255		
4	2026.8.15	11:00	803.071	X ₄	0.10
5	2026.8.15	12:00	808.221	X ₅	0.61
6	2026.8.15	13:00	805.018	X ₆	0.29
7	2026.8.15	14:00	807.642	X ₇	0.55
8	2026.8.15	15:00	802.780	X ₈	0.07
9	2026.8.15	16:00	799.933	X ₉	0.22
10	2026.8.15	17:00	812.686	X ₁₀	1.06
11	2026.8.15	18:00	796.995	X ₁₁	0.51
12	2026.8.15	19:00	790.446	X ₁₂	1.17
13	2026.8.15	20:00	800.617	X ₁₃	0.15
14	2026.8.15	21:00	812.083	X ₁₄	1.00
15	2026.8.15	22:00	808.503	X ₁₅	0.64
16	2026.8.15	23:00	811.566	X ₁₆	0.95
17	2026.8.16	0:00	769.566	X ₁₇	3.25
18	2026.8.16	1:00	810.789	X ₁₈	0.87
19	2026.8.16	2:00	810.584	X ₁₉	0.85
20	2026.8.16	3:00	806.321	X ₂₀	0.42
21	2026.8.16	4:00	791.644	X ₂₁	1.05
22	2026.8.16	5:00	801.578	X ₂₂	0.05
23	2026.8.16	6:00	812.756	X ₂₃	1.06
24	2026.8.16	7:00	804.251	X ₂₄	0.21
漂移最大值 (%)				3.25	
标准限值				±10%F.S.	
结果评定				合格	



项目	氨氮（排放口）		标液编号	BYNH3-N20260813001	
序号	测试时间		数值	漂移结果 RD	
				代号	漂移值（%）
1	2026.8.15	8:00	69.069	X ₀	68.97
2	2026.8.15	9:00	67.867		
3	2026.8.15	10:00	69.963		
4	2026.8.15	11:00	68.270	X4	0.77
5	2026.8.15	12:00	68.481	X5	0.54
6	2026.8.15	13:00	68.227	X6	0.82
7	2026.8.15	14:00	69.960	X7	1.10
8	2026.8.15	15:00	68.483	X8	0.54
9	2026.8.15	16:00	68.823	X9	0.16
10	2026.8.15	17:00	67.875	X10	1.21
11	2026.8.15	18:00	67.693	X11	1.41
12	2026.8.15	19:00	68.251	X12	0.79
13	2026.8.15	20:00	67.705	X13	1.40
14	2026.8.15	21:00	69.437	X14	0.52
15	2026.8.15	22:00	68.619	X15	0.39
16	2026.8.15	23:00	69.106	X16	0.16
17	2026.8.16	0:00	67.842	X17	1.25
18	2026.8.16	1:00	69.934	X18	1.08
19	2026.8.16	2:00	68.202	X19	0.85
20	2026.8.16	3:00	68.728	X20	0.26
21	2026.8.16	4:00	68.664	X21	0.34
22	2026.8.16	5:00	69.250	X22	0.32
23	2026.8.16	6:00	69.736	X23	0.86
24	2026.8.16	7:00	68.741	X24	0.25
漂移最大值（%）				1.41	
标准限值				±10%F.S.	
结果评定				合格	



青创检测
QINGCHUANG JIAN CE

NO. (2026) 第 BD080002 号

项目	总磷（排放口）		标液编号	BYTP20260813001	
序号	测试时间		数值	漂移结果 RD	
				代号	漂移值（%）
1	2026.8.15	8:00	12.600	X ₀	12.53
2	2026.8.15	9:00	12.432		
3	2026.8.15	10:00	12.563		
4	2026.8.15	11:00	12.506	X4	0.16
5	2026.8.15	12:00	12.593	X5	0.38
6	2026.8.15	13:00	12.566	X6	0.21
7	2026.8.15	14:00	12.581	X7	0.31
8	2026.8.15	15:00	12.644	X8	0.70
9	2026.8.15	16:00	12.498	X9	0.21
10	2026.8.15	17:00	12.435	X10	0.60
11	2026.8.15	18:00	12.475	X11	0.35
12	2026.8.15	19:00	12.416	X12	0.72
13	2026.8.15	20:00	12.554	X13	0.14
14	2026.8.15	21:00	12.492	X14	0.25
15	2026.8.15	22:00	12.592	X15	0.38
16	2026.8.15	23:00	12.536	X16	0.03
17	2026.8.16	0:00	12.523	X17	0.05
18	2026.8.16	1:00	12.399	X18	0.83
19	2026.8.16	2:00	12.452	X19	0.50
20	2026.8.16	3:00	12.550	X20	0.11
21	2026.8.16	4:00	12.571	X21	0.25
22	2026.8.16	5:00	12.458	X22	0.46
23	2026.8.16	6:00	12.626	X23	0.59
24	2026.8.16	7:00	12.515	X24	0.10
漂移最大值（%）				0.83	
标准限值				±10%F.S.	
结果评定				合格	

Qingchuang Environmental Test CO.,LTD

第 14 页共 16 页

江门市江海区云沁路137号1栋厂房10层

服务热线：0750-3396606



项目	总氮（排放口）		标液编号	BYTN20260813001	
序号	测试时间		数值	漂移结果 RD	
				代号	漂移值（%）
1	2026.8.15	8:00	109.509	X ₀	108.19
2	2026.8.15	9:00	104.415		
3	2026.8.15	10:00	110.640		
4	2026.8.15	11:00	109.862	X4	1.20
5	2026.8.15	12:00	112.406	X5	3.01
6	2026.8.15	13:00	111.153	X6	2.12
7	2026.8.15	14:00	107.037	X7	0.82
8	2026.8.15	15:00	110.333	X8	1.53
9	2026.8.15	16:00	111.336	X9	2.25
10	2026.8.15	17:00	111.797	X10	2.58
11	2026.8.15	18:00	107.718	X11	0.34
12	2026.8.15	19:00	109.656	X12	1.05
13	2026.8.15	20:00	112.139	X13	2.82
14	2026.8.15	21:00	111.679	X14	2.49
15	2026.8.15	22:00	112.249	X15	2.90
16	2026.8.15	23:00	111.857	X16	2.62
17	2026.8.16	0:00	112.175	X17	2.85
18	2026.8.16	1:00	111.233	X18	2.18
19	2026.8.16	2:00	111.825	X19	2.60
20	2026.8.16	3:00	108.852	X20	0.47
21	2026.8.16	4:00	112.929	X21	3.39
22	2026.8.16	5:00	111.136	X22	2.11
23	2026.8.16	6:00	111.496	X23	2.36
24	2026.8.16	7:00	112.279	X24	2.92
漂移最大值（%）				3.39	
标准限值				±10%F.S.	
结果评定				合格	



青创检测
QINGCHUANG JIAN CE

NO. (2026) 第 BD080002 号

项目	pH (排放口)		标液编号	BYpH20260813001	
序号	测试时间		数值	漂移结果 D	
				代号	漂移值
X ₀	2026.8.15	8:05	6.813	-	-
X ₁	2026.8.15	9:05	6.813	D1	0
X ₂	2026.8.15	10:05	6.812	D2	0
X ₃	2026.8.15	11:05	6.812	D3	0
X ₄	2026.8.15	12:05	6.811	D4	0
X ₅	2026.8.15	13:05	6.811	D5	0
X ₆	2026.8.15	14:05	6.810	D6	0
X ₇	2026.8.15	15:05	6.809	D7	0
X ₈	2026.8.15	16:05	6.848	D8	0.04
X ₉	2026.8.15	17:05	6.847	D9	0.03
X ₁₀	2026.8.15	18:05	6.846	D10	0.03
X ₁₁	2026.8.15	19:05	6.845	D11	0.03
X ₁₂	2026.8.15	20:05	6.844	D12	0.03
X ₁₃	2026.8.15	21:05	6.843	D13	0.03
X ₁₄	2026.8.15	22:05	6.842	D14	0.03
X ₁₅	2026.8.15	23:05	6.840	D15	0.03
X ₁₆	2026.8.16	0:05	6.840	D16	0.03
X ₁₇	2026.8.16	1:05	6.839	D17	0.03
X ₁₈	2026.8.16	2:05	6.838	D18	0.03
X ₁₉	2026.8.16	3:05	6.837	D19	0.02
X ₂₀	2026.8.16	4:05	6.837	D20	0.02
X ₂₁	2026.8.16	5:05	6.835	D21	0.02
X ₂₂	2026.8.16	6:05	6.835	D22	0.02
X ₂₃	2026.8.16	7:05	6.834	D23	0.02
X ₂₄	2026.8.16	8:05	6.833	D24	0.02
漂移最大值				0.04	
标准限值				±0.5	
结果评定				合格	

备注:

本检测报告中水质在线自动分析仪测定值数据由委托方单位提供, 本公司对此真实性不承担责任。

以下空白

编写: 尹祺璐

审核: 王静茹

签发: 李汉汉
日期: 2026年08月20日

Qingchuang Environmental Test CO.,LTD

第 16 页共 16 页

江门市江海区云沁路137号1栋厂房10层

服务热线: 0750-3396606