

广东环球水产食品有限公司

废水排放口自动监控系统验收意见

2026 年 8 月，广东环球水产食品有限公司根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求，组织相关人员对我公司废水排放口 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量自动监控设施的安装、运行、联网等情况汇报，现场检查监测站房及设备装置，审阅核查有关资料，经过认真讨论、审议，形成意见如下：

一、排水口自动监控设施基本情况

广东环球水产食品有限公司于 2026 年 5 月 29 日完成了废水排放口 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量自动监控设施的安装调试，该设施监测项目有 COD_{Cr} 水质自动分析仪(型号：EST-COD_{Cr}-1000, 编号：02226030519)、氨氮水质自动分析仪(型号：EST-MH3N-1000, 编号：04226040569)、总氮水质自动分析仪(型号：EST-TN-1000, 编号：06226010397)、总磷水质自动分析仪(型号：EST-TP-1000, 编号：03225120468)、PH 计(型号：oP-160, 编号：AH24E26Y350)我公司委托 KR26072802 完成了比对验收监测报告；废水排放口 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量计在线自动监控设施已完成与茂名市环境保护局信息监控公司的联网，数据稳定后于 2026 年 8 月向茂名市生态环境局提交废水排放口 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量计在线自动监控设施的验收申请资料。以上自动监控设备的选型、安装、数据采集、和联网传输基本符合国家和省的要求。

二、排口的自动监控设施运行情况

该自动监控设施经调试投运后，性能检测符合要求，现场检查运转正常，上传数据及时，建立有相应的自动监控设施管理制度和运行台帐。

三、验收意见

1、广东环球水产食品有限公司执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定，安装的废水自动监控设施基本符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的验收条件，同意该自动监控设施通过验收。

2、继续完善自动监控系统，加强管理和维护，严格执行《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求，认真落实数据管理、运行台帐和质控等管理制度，做好数据溯源记录工作，确保该自动监控设施正常运转，及时准确上传数据。

广东环球水产食品有限公司

2026年8月3日

