检 定 证 书

CERTIFICATE VERIFICATION

产品名称：电磁流量计
Name of produc

规格/型号：HQLDE-600/LSJSJ
Specification / Model

设定量程：310-10100m3/h
Range

仪表系数：
Coefficient

用户量程：310-10100m3/h
Range

精 确 度：0.5 级
Accuracy

仪表编号：XS25107217001
NO.

检定日期：2025.11
Date

核验员：罗贤明
Checked By

检 定 员：雷培冬
Surveyor

检 定 结 果

VERIFICATION RESULT

检定介质/温度：液体
Medium / Temperature

检定依据：JB/T9248-2015
Verification Basis

计量标准：标准表法液体流量标准装置
Measurement Standard

基本误差：±0.5%
Intrinsic Error

重复性误差：0.12%
Repeatability Error

检定结论：合格
Verification Result

检 定 证 书

CERTIFICATE VERIFICATION

产品名称：电磁流量计
Name of produc

规格/型号：HQLDE-600/LSJSJ
Specification / Model

设定量程：310-10100m3/h
Range

仪表系数：
Coefficient

用户量程：310-10100m3/h
Range

精 确 度：0.5 级
Accuracy

仪表编号：XS25107217002
NO.

检定日期：2025.11
Date

核验员：罗贤明
Checked By

检 定 员：雷培冬
Surveyor

检 定 结 果

VERIFICATION RESULT

检定介质/温度：液体
Medium / Temperature

检定依据：JB/T9248-2015
Verification Basis

计量标准：标准表法液体流量标准装置
Measurement Standard

基本误差：±0.5%
Intrinsic Error

重复性误差：0.12%
Repeatability Error

检定结论：合格
Verification Result

检 定 证 书

CERTIFICATE VERIFICATION

产品名称：电磁流量计
Name of produc

规格/型号：HQLDE-200/LSJSJ
Specification / Model

设定量程：35-1130m3/h
Range

仪表系数：
Coefficient

用户量程：35-1130m3/h
Range

精 确 度：0.5 级
Accuracy

仪表编号：XS25119745001
NO.

检定日期：2025.11
Date

核验员：罗贤明
Checked By

检 定 员：雷培冬
Surveyor

检 定 结 果

VERIFICATION RESULT

检定介质/温度：液体
Medium / Temperature

检定依据：JB/T9248-2015
Verification Basis

计量标准：标准表法液体流量标准装置
Measurement Standard

基本误差：±0.5%
Intrinsic Error

重复性误差：0.12%
Repeatability Error

检定结论：合格
Verification Result

检 定 证 书

CERTIFICATE VERIFICATION

产品名称：电磁流量计
Name of produc

规格/型号：HQLDE-350/LSJSJ
Specification / Model

设定量程：105-3400m3/h
Range

仪表系数：
Coefficient

用户量程：105-3400m3/h
Range

精 确 度：0.5 级
Accuracy

仪表编号：XS25119745002
NO.

检定日期：2025.11
Date

核验员：罗贤明
Checked By

检 定 员：雷培冬
Surveyor

检 定 结 果

VERIFICATION RESULT

检定介质/温度：液体
Medium / Temperature

检定依据：JB/T9248-2015
Verification Basis

计量标准：标准表法液体流量标准装置
Measurement Standard

基本误差：±0.5%
Intrinsic Error

重复性误差：0.12%
Repeatability Error

检定结论：合格
Verification Result

检 定 证 书

CERTIFICATE VERIFICATION

产品名称：电磁流量计
Name of produc

规格/型号：HQLDE-200/LSCRJSJ
Specification / Model

设定量程：35-1130m3/h
Range

仪表系数：
Coefficient

用户量程：35-1130m3/h
Range

精 确 度：0.5 级
Accuracy

仪表编号：XS25119745003
NO.

检定日期：2025.11
Date

核验员：罗贤明
Checked By

检 定 员：雷培冬
Surveyor

检 定 结 果

VERIFICATION RESULT

检定介质/温度：液体
Medium / Temperature

检定依据：JB/T9248-2015
Verification Basis

计量标准：标准表法液体流量标准装置
Measurement Standard

基本误差：±0.5%
Intrinsic Error

重复性误差：0.12%
Repeatability Error

检定结论：合格
Verification Result