168 小时连续运行记录

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	监测时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量
1	2026-09-21 00:00:00	7.2	27.34	68.84	13.41	3.77	17.65	49.04	1247362	7.63	30.37	6.33	0.07	0.28	7.21	0.39	1031601
2	2026-09-20 23:00:00	7.18	27.34	68.84	13.42	3.77	17.17	49.04	1247304	7.57	30.37	6.33	0.07	0.28	7.21	0.39	1031561
3	2026-09-20 22:00:00	7.18	27.35	78.35	13.43	4.14	17.17	49.04	1246608	7.51	29.98	6.52	0.1	0.28	7.07	0.41	1031081
4	2026-09-20 21:00:00	7.24	27.36	78.35	13.58	4.14	17.16	49.05	1246928	7.55	29.98	6.52	0.1	0.28	7.07	0.41	1030817
5	2026-09-20 20:00:00	7.26	27.36	89.23	13.69	4.56	17.16	49.05	1245256	7.65	30.4	22.62	0.11	0.28	7.79	0.41	1030150
6	2026-09-20 19:00:00	7.29	27.38	82.22	12.34	4.56	12.15	49.05	1244592	7.74	30.49	22.62	0.09	0.26	6.67	0.41	1029679
7	2026-09-20 18:00:00	7.32	27.43	82.22	11.38	5.09	12.15	49.08	1243928	7.75	30.62	5.46	0.09	0.26	6.67	0.42	1029198
8	2026-09-20 17:00:00	7.38	27.82	82.22	11.19	5.09	14.6	49.19	1243257	7.77	30.69	5.46	0.09	0.26	6.67	0.47	1028715
9	2026-09-20 16:00:00	7.39	28.04	99.48	11.07	5.87	14.6	49.26	1242586	7.78	30.74	6.46	0.09	0.26	6.67	0.49	1028232
10	2026-09-20 15:00:00	7.38	27.97	88.62	11.08	5.87	13.47	49.23	1241913	7.78	30.44	5.46	0.09	0.26	6.56	0.56	1027751
11	2026-09-20 14:00:00	7.34	27.95	88.62	11.08	5.89	13.47	49.23	1241243	7.66	30.6	5.55	0.11	0.26	6.56	0.59	1027286
12	2026-09-20 13:00:00	7.28	28.14	88.62	11.29	5.89	14.92	49.25	1240560	7.68	31	5.55	0.11	0.25	6.56	0.6	1026784
13	2026-09-20 12:00:00	7.28	28.01	90.75	11.43	6.04	14.92	49.26	1239788	7.77	30.88	6.35	0.11	0.25	6.62	0.61	1026248
14	2026-09-20 11:00:00	7.28	28.02	75.59	11.3	5.32	14.62	49.26	1239022	7.78	30.87	5.46	0.11	0.25	6.62	0.64	1025744
15	2026-09-20 10:00:00	7.18	28.02	75.59	11.21	5.32	14.62	49.24	1238326	7.75	30.26	5.46	0.12	0.25	7	0.66	1025257
16	2026-09-20 09:00:00	7.19	27.7	75.59	11.23	5.24	16.02	49.16	1237640	7.7	29.7	5.01	0.12	0.25	7.04	0.54	1025162
17	2026-09-20 08:00:00	7.25	27.46	108.16	11.25	5.24	16.02	49.07	1236965	7.63	30.01	5.01	0.15	0.25	7.04	0.45	1024952
18	2026-09-20 07:00:00	7.24	27.24	66.36	11.26	3.83	16.39	48.98	1236293	7.65	29.7	5.01	0.15	0.24	7.04	0.48	1024467
19	2026-09-20 06:00:00	7.23	27.21	66.36	11.27	3.83	16.39	48.97	1235621	7.82	29.67	5.52	0.15	0.24	7.17	0.36	1023689
20	2026-09-20 05:00:00	7.25	27.23	66.36	10.64	3.83	11.9	48.98	1234943	7.65	29.68	4.92	0.12	0.24	7.04	0.37	1023514
21	2026-09-20 04:00:00	7.25	27.1	84.21	10.19	3.84	11.9	48.98	1234266	7.63	29.69	4.92	0.12	0.24	7.04	0.37	1023036
22	2026-09-20 03:00:00	7.25	27.12	84.21	10.1	3.84	17.66	48.98	1233594	7.62	29.89	4.92	0.12	0.21	7.04	0.37	1022589
23	2026-09-20 02:00:00	7.19	26.99	84.94	10.04	3.9	17.66	49	1232919	7.94	29.7	5.44	0.12	0.24	7.1	0.37	1022082
24	2026-09-20 01:00:00	7.11	26.99	84.94	10.06	3.9	13.93	49	1232246	7.62	29.72	5.44	0.12	0.24	7.16	0.38	1021616
25	2026-09-20 00:00:00	7.07	27.03	120.69	10.08	7.24	13.93	49.01	1231577	7.58	29.73	5.5	0.12	0.24	7.16	0.4	1021138
26	平均值	7.25	27.5	83.01	11.48	4.8	15.1	49.1	1239749	7.94	30.21	6.91	0.11	0.26	6.95	0.48	1031601
27	最小值	7.07	26.99	66.36	10.04	3.77	11.9	48.97	1239749	7.94	29.67	4.92	0.07	0.24	6.56	0.36	1031601
28	最大值	7.39	28.14	120.69	13.69	7.24	17.66	49.26	1239749	7.94	31	22.62	0.15	0.28	7.79	0.63	1031601
29	进水累计流量								15785	出水累计流量							10483

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	测量时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	[illegible]	氨氮	[illegible]	总磷	[illegible]	累计流量
1	2026-09-22 00:00:00	7.25	27.5	67.52	13.73	3.41	17.9	49.04	1263986	7.84	30.29	6.[illegible]	[illegible]04	0.71	[illegible]	[illegible]2	1043201
2	2026-09-21 23:00:00	7.2	27.51	55.24	13.79	3.39	18.37	49.05	1263929	7.39	30.19	5.53	[illegible]04	0.29	6.[illegible]	0.41	1043162
3	2026-09-21 22:00:00	7.1	27.65	55.24	13.84	3.39	18.37	49.05	1263261	7.28	30.38	5.53	0.07	0.29	6.88	0.41	1042676
4	2026-09-21 21:00:00	7.1	27.53	55.24	13.65	3.39	18.53	49.05	1262546	7.39	30.49	5.5	0.07	0.29	6.73	0.41	1042155
5	2026-09-21 20:00:00	7.18	27.53	75.8	13.51	4.16	18.53	49.06	1261759	7.68	29.92	5.6	0.09	0.29	6.73	0.42	1041641
6	2026-09-21 19:00:00	7.28	27.55	60.09	13.37	4.14	18.3	49.06	1260977	7.74	30.42	5.5	0.09	0.29	6.73	0.42	1041165
7	2026-09-21 18:00:00	7.32	27.74	60.09	13.26	4.14	18.3	49.08	1260249	7.75	30.47	6.37	0.09	0.29	6.77	0.46	1040678
8	2026-09-21 17:00:00	7.38	27.99	60.09	13.09	4.14	18.46	49.18	1259540	7.8	30.55	5.65	0.08	0.29	6.77	0.52	1040203
9	2026-09-21 16:00:00	7.37	28.16	70.11	12.95	4.97	18.46	49.24	1258845	7.85	30.69	5.65	0.09	0.29	6.87	0.52	1039733
10	2026-09-21 15:00:00	7.34	28.22	69.14	12.91	4.97	18.69	49.27	1258157	7.85	30.49	5.65	0.08	0.29	6.93	0.55	1039253
11	2026-09-21 14:00:00	7.34	28.23	69.14	12.88	5.51	18.69	49.28	1257500	7.87	30.64	5.67	0.08	0.29	6.93	0.56	1038792
12	2026-09-21 13:00:00	7.33	28.31	69.14	12.93	5.48	18.87	49.3	1256872	7.87	30.42	5.67	0.07	0.29	7.09	0.61	1038331
13	2026-09-21 12:00:00	7.28	28.31	83.5	12.97	5.48	18.87	49.32	1256244	7.7	30.58	6.85	0.07	0.29	7.09	0.62	1037871
14	2026-09-21 11:00:00	7.22	28.28	83.5	12.85	5.17	18.67	49.33	1255666	7.55	30.5	5.54	0.06	0.29	6.97	0.64	1037403
15	2026-09-21 10:00:00	7.31	28.29	86.33	12.77	5.17	18.67	49.32	1255034	7.5	30.7	5.54	0.06	0.29	6.97	0.67	1036946
16	2026-09-21 09:00:00	7.29	27.92	85.59	12.71	4.71	16.74	49.2	1254269	7.56	30.48	5.5	0.06	0.28	7.05	0.55	1036470
17	2026-09-21 08:00:00	7.24	27.61	85.59	12.67	4.71	16.74	49.09	1253588	7.63	30.38	5.5	0.06	0.28	7.05	0.44	1036003
18	2026-09-21 07:00:00	7.23	27.4	85.59	12.76	3.91	15.5	49	1252903	7.62	30.21	5.5	0.06	0.28	7.03	0.35	1035515
19	2026-09-21 06:00:00	7.23	27.38	86.82	12.84	3.91	15.5	48.98	1252216	7.6	30.18	6.03	0.06	0.28	7.03	0.35	1035027
20	2026-09-21 05:00:00	7.2	27.39	78.35	12.84	3.2	15.42	48.99	1251520	7.6	30.19	6.03	0.06	0.28	7.03	0.36	1034533
21	2026-09-21 04:00:00	7.21	27.27	78.35	12.84	3.2	15.42	48.99	1250824	7.57	30.19	8.73	0.08	0.28	7.04	0.36	1034042
22	2026-09-21 03:00:00	7.21	27.26	78.35	12.97	3.2	15.62	48.99	1250127	7.62	30.2	5.02	0.07	0.28	7.04	0.36	1033543
23	2026-09-21 02:00:00	7.24	27.29	78.37	13.06	3.21	15.62	49	1249422	7.6	30.23	5.02	0.07	0.28	7.16	0.37	1033053
24	2026-09-21 01:00:00	7.22	27.31	68.84	13.25	3.21	17.45	49.01	1248717	7.63	30.34	5.02	0.07	0.28	7.21	0.38	1032553
25	2026-09-21 00:00:00	7.18	27.34	68.84	13.41	3.77	17.45	49.03	1248005	7.63	30.36	6.33	0.07	0.28	7.21	0.39	1032055
26	平均值	7.25	27.72	72.59	13.11	4.16	16.45	49.12	1256246	7.87	30.38	5.81	0.07	0.3	6.96	0.46	1043201
27	最小值	7.1	27.26	55.24	12.67	3.2	15.3	48.98	1256246	7.87	29.92	5.02	0.04	0.28	6.73	0.35	1043201
28	最大值	7.38	28.31	86.82	13.84	5.51	18.87	49.33	1256246	7.87	30.7	8.73	0.09	0.71	7.21	0.67	1043201
29	进水累计流量								15981	出水累计流量							11145

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	测量时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量
1	2026-09-23 00:00:00	7.2	27.61	93.9	11.72	4.25	16.36	49.03	1281126	7.78	30.27	4.13	0	0.13	4.98	0.38	1054837
2	2026-09-22 23:00:00	7.16	27.61	93.9	11.72	4.2	15.9	49.03	1281066	7.36	30.08	4.13	0	[illegible]	[illegible]	0.41	1054798
3	2026-09-22 22:00:00	7.13	27.61	107.37	12.06	4.2	15.9	49.04	1280376	7.2	30.17	6.61	0.01	0.18	5.5	0.4	1054322
4	2026-09-22 21:00:00	7.14	27.62	82.04	12.06	4.15	15.55	49.04	1279719	7.55	30.18	6.61	0.01	0.18	5.5	0.4	1053920
5	2026-09-22 20:00:00	7.18	27.64	82.04	13.6	4.15	15.55	49.04	1279087	7.33	30.3	29.96	0.01	0.24	6.12	0.41	1053348
6	2026-09-22 19:00:00	7.22	27.65	64.38	13.6	4.15	17.18	49.05	1278410	7.98	30.43	2.83	0.01	0.24	6.12	0.42	1052871
7	2026-09-22 18:00:00	7.23	27.83	64.38	13.86	4.65	17.18	49.06	1277755	7.98	30.44	2.83	0.01	0.24	6.15	0.42	1052405
8	2026-09-22 17:00:00	7.31	28.09	50.24	13.86	4.09	17.65	49.12	1277097	7.62	30.49	2.79	0	0.24	6.15	0.47	1051939
9	2026-09-22 16:00:00	7.34	28.37	50.24	13.99	4.09	17.65	49.21	1276431	7.66	30.6	2.79	0	0.24	6.27	0.51	1051466
10	2026-09-22 15:00:00	7.37	28.31	49.34	13.99	4.09	17.74	49.21	1275726	8.05	30.71	2.79	0	0.24	6.24	0.52	1050989
11	2026-09-22 14:00:00	7.37	28.29	49.34	14.14	4.52	17.74	49.2	1275001	7.85	30.83	3.14	0.01	0.25	6.24	0.56	1050523
12	2026-09-22 13:00:00	7.38	28.31	43.11	14.14	4.52	17.91	49.22	1274270	7.74	30.83	3.14	0.01	0.25	6.24	0.57	1050052
13	2026-09-22 12:00:00	7.32	28.34	43.11	15.85	4.52	17.91	49.23	1273540	7.78	31.11	8.68	0.02	0.25	6.34	0.59	1049572
14	2026-09-22 11:00:00	7.3	28.31	43.11	15.85	4.41	20.62	49.21	1272790	7.67	30.61	8.68	0.02	0.25	6.34	0.59	1049071
15	2026-09-22 10:00:00	7.31	28.18	86.99	16.69	4.41	20.52	49.2	1272004	7.65	30.42	16.15	0.02	0.26	6.35	0.58	1048589
16	2026-09-22 09:00:00	7.35	27.93	86.99	16.69	4.41	20.5	49.16	1271224	7.59	30.64	3.52	0.02	0.25	5.99	0.57	1048102
17	2026-09-22 08:00:00	7.35	27.68	86.99	16.94	4.48	20.5	49.06	1270468	7.54	30.44	3.52	0.02	0.25	5.99	0.42	1047596
18	2026-09-22 07:00:00	7.33	27.58	86.99	16.94	4.13	20.08	49.01	1269738	7.52	30.34	3.52	0.02	0.25	5.99	0.38	1047080
19	2026-09-22 06:00:00	7.44	27.57	86.99	17.14	4.13	20.08	49	1269004	7.44	30.12	3.52	0.02	0.25	5.99	0.38	1046588
20	2026-09-22 05:00:00	7.58	27.57	86.99	12.1	3.71	16.1	49	1268273	7.42	30.31	3.47	0.02	0.25	3.69	0.37	1046107
21	2026-09-22 04:00:00	7.79	27.43	87.66	12.1	3.71	16.1	49.01	1267545	7.5	30.32	3.47	0.02	0.37	3.69	0.37	1045620
22	2026-09-22 03:00:00	7.9	27.58	79.14	11.92	3.06	16.39	49.01	1266818	7.64	30.34	3.47	0.02	0.37	3.69	0.38	1045124
23	2026-09-22 02:00:00	7.56	27.49	79.14	11.92	3.06	16.39	49.03	1266092	7.69	30.36	5.34	0.03	0.45	5.15	0.38	1044624
24	2026-09-22 01:00:00	7.31	27.5	67.52	11.92	3.06	17.9	49.04	1265374	7.65	30.37	5.34	0.03	0.53	5.15	0.39	1044129
25	2026-09-22 00:00:00	7.26	27.6	67.52	13.73	3.41	17.9	49.04	1264652	7.59	29.89	8.53	0.04	0.55	6.91	0.41	1043638
26	平均值	7.35	27.82	72.78	14.2	4.06	17.73	49.09	1273343	8.05	30.42	5.88	0.01	0.27	5.67	0.62	1054837
27	最小值	7.13	27.43	43.11	11.72	3.06	15.55	49	1273343	8.05	29.89	2.79	0.01	0.13	3.69	0.37	1054837
28	最大值	7.9	28.37	107.37	17.14	4.65	20.52	49.24	1273343	8.05	31.11	29.96	0.04	0.55	6.91	4.68	1054837
29	进水累计流量								16474	出水累计流量							11199

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	测量时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量
1	2026-09-24 00:00:00	7.24	27.75	216.92	8.66	3.86	13.5	49.03	1299212	7.43	30.79	7.55	0.1	0.08	3.74	0.39	1066838
2	2026-09-23 23:00:00	7.19	27.74	66.41	8.66	2.96	16.37	49.03	1299144	7.42	29.67	7.55	0.02	0.12	3.41	0.39	1066791
3	2026-09-23 22:00:00	7.13	27.75	66.41	12.41	2.96	16.37	49.02	1298303	7.44	30.24	11.45	0.02	0.08	3.41	0.39	1066281
4	2026-09-23 21:00:00	7.09	27.75	66.41	12.41	2.96	16.25	49.03	1297486	7.5	29.97	11.45	0.02	0.08	3.41	0.39	1065745
5	2026-09-23 20:00:00	7.18	27.75	100.51	14.49	3.02	16.25	49.03	1296661	7.92	30.08	14.16	0.01	0.08	3.71	0.4	1065347
6	2026-09-23 19:00:00	7.22	27.76	67.11	14.49	2.68	16.66	49.04	1295958	7.63	30.28	13.11	0.01	0.08	3.71	0.42	1064837
7	2026-09-23 18:00:00	7.22	27.94	67.11	14.8	2.68	16.66	49.06	1295232	7.53	30.32	13.11	0.02	0.12	3.73	0.42	1064339
8	2026-09-23 17:00:00	7.25	28.09	59.33	14.63	2.68	21.52	49.12	1294490	7.53	30.48	13.01	0.02	0.11	3.73	0.45	1063836
9	2026-09-23 16:00:00	7.31	28.3	59.33	14.63	2.76	21.52	49.2	1293749	7.55	30.66	13.01	0.02	0.11	3.74	0.48	1063332
10	2026-09-23 15:00:00	7.33	28.29	59.33	0.56	2.76	8.65	49.2	1293004	7.56	30.97	11.91	0.02	0.1	3.74	0.52	1062827
11	2026-09-23 14:00:00	7.31	28.39	86.01	0.56	3.02	8.65	49.18	1292254	7.56	30.9	11.91	0.02	0.1	3.78	0.54	1062319
12	2026-09-23 13:00:00	7.29	28.36	86.01	0.56	7.23	13.76	49.17	1291505	7.62	31.11	11.91	0.02	0.1	3.78	0.55	1061809
13	2026-09-23 12:00:00	7.29	28.42	136.53	3.42	7.23	13.76	49.18	1290759	7.49	31.03	15.95	0.02	0.1	3.8	0.56	1061256
14	2026-09-23 11:00:00	7.29	28.3	136.53	3.42	5.3	18.9	49.2	1290009	7.4	30.8	15.95	0.02	0.1	3.8	0.57	1060747
15	2026-09-23 10:00:00	7.28	28.18	175.21	5.49	5.3	18.9	49.15	1289260	7.35	30.6	18.63	0.04	0.12	4.45	0.53	1060279
16	2026-09-23 09:00:00	7.27	28.07	130.8	5.49	4.42	18.9	49.1	1288514	7.33	30.66	12.19	0.01	0.12	4.44	0.49	1059820
17	2026-09-23 08:00:00	7.29	27.94	130.8	7.99	4.42	18.9	49.05	1287767	7.48	30.34	12.19	0.01	0.13	4.44	0.42	1059300
18	2026-09-23 07:00:00	7.28	27.7	121.06	7.99	3.88	18.9	49	1287044	7.48	30.44	12.19	0.01	0.13	4.44	0.37	1058805
19	2026-09-23 06:00:00	7.32	27.69	121.06	10.3	3.88	18.9	49	1286300	7.49	30.42	17.66	0.03	0.14	4.88	0.37	1058296
20	2026-09-23 05:00:00	7.34	27.82	68.21	10.3	3.88	16.02	49	1285548	7.49	30.43	3.6	0	0.11	4.88	0.37	1057780
21	2026-09-23 04:00:00	7.32	27.66	68.21	10.64	5.27	16.02	49	1284785	7.47	30.44	3.6	0	0.11	4.97	0.37	1057258
22	2026-09-23 03:00:00	7.32	27.58	68.21	10.47	4.16	15.95	49.01	1284020	7.52	30.46	3.6	0	0.11	4.97	0.38	1056730
23	2026-09-23 02:00:00	7.34	27.59	113.75	10.47	4.16	15.95	49.02	1283245	7.48	30.25	4.58	0.01	0.13	5.01	0.39	1056206
24	2026-09-23 01:00:00	7.29	27.6	93.9	10.47	4.16	16.36	49.03	1282496	7.4	30.17	4.13	0	0.13	4.98	0.39	1055716
25	2026-09-23 00:00:00	7.2	27.6	93.9	11.72	4.25	16.36	49.03	1281784	7.33	30.08	4.13	0	0.13	4.98	0.39	1055225
26	平均值	7.26	27.92	98.36	9.65	4	18.4	49.08	1290741	7.92	30.46	10.74	0.01	0.11	4.2	0.44	1066838
27	最小值	7.09	27.56	59.33	0.56	2.68	8.65	49	1290741	7.92	29.67	3.6	0	0.08	3.41	0.37	1066838
28	最大值	7.34	28.42	216.92	14.8	7.23	21.52	49.2	1290741	7.92	31.11	18.63	0.04	0.16	5.01	0.57	1066838
29	进水累计流量								17428	出水累计流量							11812

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	测量时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量
1	2026-09-25 00:00:00	7.34	27.86	52.77	13.55	1.85	15.42	49.02	1317689	7.6	29.95	[illegible]	0.12	0.14	[illegible]	0.4	1079237
2	2026-09-24 23:00:00	7.21	27.73	52.77	14.47	1.85	19.31	49.02	1317632	7.34	29.95	[illegible]	0.12	[illegible]09	[illegible]	[illegible]39	1079212
3	2026-09-24 22:00:00	7.19	27.74	59.68	15.12	2.26	19.31	49.02	1316882	7.3	29.85	[illegible]	0.13	0.09	[illegible]	0.39	1078583
4	2026-09-24 21:00:00	7.13	27.86	52.78	15.19	2.26	17.66	49.02	1316113	7.26	30.76	[illegible]	0.11	0.09	[illegible]	0.39	1078181
5	2026-09-24 20:00:00	7.13	27.87	52.78	15.24	2.51	17.66	49.03	1315333	7.4	30.76	6.42	[illegible]	[illegible]	4.12	0.39	1077660
6	2026-09-24 19:00:00	7.16	27.9	52.78	16.04	2.51	19.35	49.03	1314549	7.44	30.77	6.42	0.08	0.09	3.81	0.39	1077122
7	2026-09-24 18:00:00	7.2	27.92	175.28	16.6	3.5	19.35	49.04	1313755	7.45	30.85	7.09	0.08	0.1	3.81	0.41	1076576
8	2026-09-24 17:00:00	7.29	28.38	66.38	6.96	6.51	16.12	49.15	1312689	0.12	0.72	5.42	0.07	0.1	3.76	0.49	1075856
9	2026-09-24 16:00:00	7.29	28.43	66.38	5.58	6.51	16.12	49.2	1312187	7.49	30.74	5.42	0.07	0.1	3.76	0.47	1075514
10	2026-09-24 15:00:00	7.32	28.49	66.38	9.55	6.51	19.86	49.17	1311399	7.45	30.6	5.42	0.06	0.1	3.65	0.49	1074999
11	2026-09-24 14:00:00	7.28	28.46	68.12	12.38	6.51	19.86	49.15	1310639	7.45	31.13	5.53	0.06	0.1	3.65	0.54	1074505
12	2026-09-24 13:00:00	7.34	28.46	57.16	9.09	6.51	9.29	49.15	1309935	7.45	30.58	5.53	0.03	0.09	3.65	0.56	1073987
13	2026-09-24 12:00:00	7.32	28.48	57.16	6.74	9.87	9.29	49.17	1309176	7.42	30.68	9.16	0.03	0.09	4.02	0.55	1073477
14	2026-09-24 11:00:00	7.31	28.52	56.1	5.88	7.37	12.43	49.18	1308416	7.39	30.72	8.14	0.03	0.09	4.02	0.56	1072965
15	2026-09-24 10:00:00	7.26	28.23	56.1	5.27	7.37	12.43	49.17	1307647	7.33	31.02	8.14	0.21	0.11	4.48	0.57	1072448
16	2026-09-24 09:00:00	7.26	28.21	54.52	7.75	4.83	15.64	49.16	1306856	7.32	31.02	8.14	0.03	0.11	4.48	0.58	1071923
17	2026-09-24 08:00:00	7.25	28.07	54.52	9.62	4.83	15.64	49.11	1306070	7.48	30.64	12.02	0.03	0.14	4.59	0.49	1071395
18	2026-09-24 07:00:00	7.24	27.85	54.52	8.86	3.64	15.95	49.01	1305287	7.51	30.55	8.54	0.03	0.11	4.49	0.38	1070879
19	2026-09-24 06:00:00	7.24	27.83	85.52	8.39	3.64	15.95	49	1304510	7.5	30.12	8.54	0.03	0.11	4.49	0.38	1070352
20	2026-09-24 05:00:00	7.26	27.82	85.52	4.65	3.64	26.41	49	1303747	7.49	30.15	8.54	0.02	0.11	4.49	0.38	1069845
21	2026-09-24 04:00:00	7.3	27.85	307.62	1.98	7.38	26.41	49.01	1303000	7.52	29.85	12.73	0.02	0.14	4.56	0.39	1069334
22	2026-09-24 03:00:00	7.34	27.73	216.92	4.82	3.01	13.32	49.02	1302257	7.52	30.06	10.38	0.01	0.14	4.56	0.38	1068835
23	2026-09-24 02:00:00	7.28	27.74	216.92	6.84	3.01	13.32	49.02	1301502	7.46	29.86	10.38	0.01	0.14	4.65	0.39	1068325
24	2026-09-24 01:00:00	7.21	27.74	216.92	7.9	3.01	13.5	49.02	1300762	7.34	29.97	7.55	0.01	0.14	4.65	0.39	1067828
25	2026-09-24 00:00:00	7.24	27.74	216.92	8.66	3.86	13.5	49.02	1299968	7.36	30.55	7.55	0.02	0.16	4.74	0.39	1067355
26	平均值	7.26	28.01	100.1	9.48	4.59	15.8	49.08	1309119	7.6	29.27	7.66	0.06	0.11	4.21	0.45	1079237
27	最小值	7.13	27.73	52.77	1.98	1.85	9.29	49	1309119	7.6	0.72	4.98	0.01	0.09	3.65	0.38	1079237
28	最大值	7.34	28.52	307.62	16.6	9.87	26.41	49.2	1309119	7.6	31.13	12.73	0.21	0.16	4.74	0.58	1079237
29	进水累计流量								17721	出水累计流量							11682

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	测量时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	总磷	SS	累计流量
1	2026-09-26 00:00:00	7.22	27.87	78.29	12.78	1.98	12.71	49.03	1335963	7.18	30.74	[illegible]	0.04	0.25	[illegible]	0.38	1091411
2	2026-09-25 23:00:00	7.17	27.74	40.13	12.89	1.98	9.35	49.03	1335895	7.08	30.74	[illegible]	0.0[illegible]	[illegible]	[illegible]5	0.38	1091356
3	2026-09-25 22:00:00	7.15	27.75	40.13	12.98	2.29	9.35	49.03	1335089	7.02	30.75	[illegible]	0.02	[illegible].34	[illegible]41	0.38	1090828
4	2026-09-25 21:00:00	7.16	27.76	40.13	13.13	2.29	10.1	49.04	1334284	7.08	30.36	[illegible]	0.02	0.09	[illegible]93	0.39	1090290
5	2026-09-25 20:00:00	7.2	27.9	85.58	13.24	3.06	10.1	49.04	1333554	7.58	30.16	7.01	[illegible]	[illegible]	3.98	0.39	1089873
6	2026-09-25 19:00:00	7.23	27.9	85.58	12.45	3.06	10.1	49.04	1332864	7.32	30.86	6.04	0.03	0.09	3.88	0.39	1089429
7	2026-09-25 18:00:00	7.28	28.07	109.96	11.88	3.11	10.1	49.05	1332187	7.26	30.99	6.04	0.03	0.09	3.88	0.41	1088950
8	2026-09-25 17:00:00	7.27	28.34	90.6	11.88	3.11	10.1	49.14	1331610	7.26	31.16	5.3	0.02	0.09	3.82	0.44	1088428
9	2026-09-25 16:00:00	7.3	28.53	90.6	11.88	3.2	10.1	49.24	1330746	7.29	31.31	5.3	0.02	0.09	3.82	0.47	1087900
10	2026-09-25 15:00:00	7.31	28.52	82.28	10.88	3.2	10.13	49.23	1329980	7.41	31.35	5.3	0.02	0.08	3.47	0.5	1087372
11	2026-09-25 14:00:00	7.3	28.46	82.28	10.16	3.49	10.13	49.21	1329218	7.38	31.36	5.78	0.03	0.08	3.47	0.56	1086870
12	2026-09-25 13:00:00	7.29	28.42	72.01	11.66	3.49	11.91	49.21	1328456	7.46	31.34	5.78	0.02	0.08	3.47	0.57	1086343
13	2026-09-25 12:00:00	7.31	28.42	72.01	12.73	4.48	11.91	49.21	1327696	7.46	31.16	6.72	0.02	0.08	3.51	0.56	1085818
14	2026-09-25 11:00:00	7.18	28.42	71.28	13.97	4.48	14.37	49.2	1326936	7.42	30.79	5.15	0.02	0.08	3.61	0.57	1085304
15	2026-09-25 10:00:00	7.14	28.29	71.28	14.88	5.5	14.37	49.2	1326178	7.33	30.42	5.15	0.02	0.08	3.94	0.58	1084815
16	2026-09-25 09:00:00	7.14	28.23	71.28	14.93	5.03	21.32	49.17	1325379	7.36	30.29	5.15	0.01	0.08	3.94	0.61	1084356
17	2026-09-25 08:00:00	7.4	28.04	81.21	14.98	5.03	21.32	49.09	1324604	7.46	30.59	6.11	0.01	0.09	4	0.5	1083951
18	2026-09-25 07:00:00	7.36	27.82	81.21	14.92	4.9	15.29	49	1323885	7.42	30.33	6.11	0.01	0.09	4	0.37	1083425
19	2026-09-25 06:00:00	7.3	27.79	96.81	14.88	4.9	15.29	48.98	1323162	7.41	30.28	8.22	0.01	0.1	4.37	0.35	1082918
20	2026-09-25 05:00:00	7.3	27.67	97.35	14	2.74	15.17	48.99	1322212	7.41	30.49	12.1	0.01	0.12	4.44	0.37	1082258
21	2026-09-25 04:00:00	7.32	27.81	97.35	13.74	2.74	15.17	48.99	1321638	7.42	30.51	12.1	0.02	0.12	4.44	0.37	1081868
22	2026-09-25 03:00:00	7.34	27.83	82.23	12.97	1.89	14.93	49	1320865	7.39	30.52	6.88	0.02	0.09	4.44	0.37	1081345
23	2026-09-25 02:00:00	7.36	27.86	82.23	12.41	1.89	14.93	49.02	1320084	7.37	30.15	6.88	0.02	0.09	4.53	0.38	1080790
24	2026-09-25 01:00:00	7.32	27.59	52.77	13.08	1.85	15.42	49.02	1319245	7.64	29.95	6.88	0.02	0.09	4.53	0.39	1080232
25	2026-09-25 00:00:00	7.28	27.59	52.77	13.65	1.85	15.42	49.02	1318377	7.32	29.75	9.49	0.12	0.14	4.65	0.39	1079710
26	平均值	7.27	28.02	78.29	13.07	3.26	13.16	49.09	1327601	7.58	30.65	6.51	0.03	0.11	4.81	0.44	1091411
27	最小值	7.14	27.59	40.13	10.16	1.85	9.35	48.98	1327601	7.58	29.75	4.8	0.01	0.08	3.47	0.36	1091411
28	最大值	7.4	28.53	109.96	14.98	5.5	21.32	49.24	1327601	7.58	31.36	12.1	0.12	0.34	11.38	0.61	1091411
29	进水累计流量								17588	出水累计流量							11701

茂名滨海新区自来水投资有限公司东部水质净化厂在线进出水日报表

序号	测量时间	进水数据								出水数据							
		PH	温度	COD	氨氮	总磷	总氮	SS	累计流量	PH	温度	[illegible]	氨氮	总磷	[illegible]	SS	累计流量
1	2026-09-27 00:00:00	7.12	28.19	38.8	15.96	2.32	18.16	49.04	1349565	7.35	30.88	[illegible]	0.01	0.2	[illegible]	0.39	1100890
2	2026-09-26 23:00:00	6.66	28.19	38.8	15.96	2.29	15.06	49.04	1349512	7.32	29.29	[illegible]	0.01	0.2	[illegible]	0.39	1100851
3	2026-09-26 22:00:00	6.92	28.19	84.86	16.15	2.29	15.06	49.04	1348924	7.69	29.29	2.63	[illegible]	[illegible]	7.25	0.4	1100473
4	2026-09-26 21:00:00	7.23	27.92	84.86	14.86	2.29	17.91	49.04	1348177	7.35	30.4	2.63	0.01	0.21	7.16	0.4	1100473
5	2026-09-26 20:00:00	7.22	27.92	94.99	14.86	16.39	17.91	49.04	1347568	7.35	30.69	2.89	0.01	0.21	7.16	0.4	1100234
6	2026-09-26 19:00:00	7.2	27.94	86.3	14.86	3.65	14.97	49.05	1346864	7.32	29.98	2.89	0	0.21	7.16	0.41	1099645
7	2026-09-26 18:00:00	7.21	28.02	86.3	17.89	3.65	14.97	49.08	1346243	6.92	31.4	2.96	0	0.25	7.18	0.41	1099384
8	2026-09-26 17:00:00	6.98	28.44	86.3	15.24	3.65	15.41	49.17	1345790	6.91	30.78	2.96	0	0.25	7.18	0.46	1099036
9	2026-09-26 16:00:00	7.21	28.61	85.58	15.24	3.67	15.41	49.27	1345341	6.85	31.21	4.02	0.01	0.26	7.4	0.51	1098846
10	2026-09-26 15:00:00	7.2	28.44	86.56	14.9	3.67	19.59	49.23	1344959	6.97	31.65	4.02	0.01	0.26	7.4	0.52	1098561
11	2026-09-26 14:00:00	7.22	28.42	87.06	14.9	4.06	19.59	49.22	1344636	7.28	31.58	3.7	0.15	0.38	10.17	0.58	1098264
12	2026-09-26 13:00:00	7.29	28.44	87.06	8.89	4.06	16.29	49.24	1344325	7.39	31.36	3.7	0.12	0.38	10.03	0.58	1097969
13	2026-09-26 12:00:00	7.33	28.43	109.01	8.89	4.1	16.29	49.25	1344018	7.39	30.59	3.7	0.12	0.38	10.03	0.58	1097677
14	2026-09-26 11:00:00	7.32	28.4	61.74	8.89	4.1	19.25	49.25	1343645	7.7	30.64	3.7	0.09	0.38	10.03	0.6	1097427
15	2026-09-26 10:00:00	7.3	28.39	61.74	17.45	5.57	19.25	49.23	1343173	7.36	30.87	3.7	0.09	0.38	11.19	0.62	1096925
16	2026-09-26 09:00:00	7.24	28.29	60.28	15.93	4.82	18.92	49.2	1342651	7.24	30.91	3.7	0.09	0.1	11.19	0.61	1096459
17	2026-09-26 08:00:00	7.26	28.21	60.28	15.93	4.82	18.92	49.16	1341930	7.39	31.13	3.7	0.1	0.1	11.54	0.59	1095850
18	2026-09-26 07:00:00	7.25	27.79	88.43	15.72	5.49	18.44	48.99	1341104	7.41	30.61	3.7	0.09	0.1	11.54	0.35	1095350
19	2026-09-26 06:00:00	7.23	27.61	88.43	15.72	5.49	18.44	48.97	1340527	7.42	30.55	4.35	0.09	0.1	11.54	0.34	1094922
20	2026-09-26 05:00:00	7.27	27.62	88.43	15.57	4.06	18.82	48.97	1339843	7.44	30.55	3.81	0.07	0.1	11.52	0.34	1094420
21	2026-09-26 04:00:00	7.27	27.62	90.61	15.57	4.06	18.82	48.97	1339167	7.34	30.56	3.81	0.07	0.12	11.52	0.35	1093925
22	2026-09-26 03:00:00	7.31	27.64	66.39	14.17	2.19	12.68	48.97	1338539	7.41	30.67	3.81	0.07	0.12	11.47	0.35	1093420
23	2026-09-26 02:00:00	7.33	27.65	66.39	14.17	2.19	12.68	48.98	1337911	7.35	30.69	4.18	0.07	0.15	11.47	0.36	1092925
24	2026-09-26 01:00:00	7.38	27.68	66.39	12.78	1.98	12.71	48.99	1337277	7.22	30.7	4.18	0.04	0.15	11.38	0.36	1092421
25	2026-09-26 00:00:00	7.22	27.74	78.29	12.78	1.98	12.71	49.01	1336637	7.18	30.73	4.85	0.04	0.25	11.38	0.37	1091908
26	平均值	7.21	28.07	77.39	15.05	4.11	16.73	49.1	1343533	7.7	30.7	3.55	0.05	0.22	9.53	0.45	1100890
27	最小值	6.66	27.61	38.8	8.89	1.98	12.68	48.97	1343533	7.7	29.29	2.62	0.01	0.1	7.16	0.34	1100890
28	最大值	7.38	28.61	109.01	17.89	16.39	19.59	49.27	1343533	7.7	31.58	4.85	0.15	0.38	11.54	0.62	1100890
29	进水累计流量								12926	出水累计流量							8885